



IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,
LEBUH WAWASAN, PRESINT 7,
62250 PUTRAJAYA

Telefon : 603-88927600
Faks : 603-88889127
Laman Web : www.bomba.gov.my
E-mail : kp@bomba.gov.my



Ruj Tuan :
Ruj Kami : JBPM/IP/RNP:700-7/6 Jld. 6 (25)
Tarikh : 13 April 2021

SEPERTI SENARAI EDARAN 1/2

Dato'/Tuan,

PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN KAWALAN PAM KELENGKAPAN MENENTANG KEBAKARAN (FIXED FIRE FIGHTING PUMPSET)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat Jabatan ini terdahulu, rujukan JBPM/IP/RNP:700-7/6 Jld.5 (60) bertarikh 11 Februari 2021.

2. Dimaklumkan bahawa Garis Panduan bagi Permohonan Kelulusan Kelengkapan Menentang Kebakaran atau Pemasangan Keselamatan Kebakaran dirujukan di atas, telah diedarkan bagi pematuhan kawalan kelengkapan berkenaan.

3. Bagi melancarkan proses pelaksanaan kawalan dan keperluan perakuan Pam Sistem Menentang Kebakaran/*Fixed Fire Fighting Pump* (Pam KMK), Jabatan telah menyediakan terma rujukan 'time-line' kuatkuasa mengikut status fasa projek berkaitan (seperti di **Lampiran A**).

3. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung perkara di atas, sila ajukan ke Puspek atau email: perakuanbahan@bomba.gov.my.

Sekian, terima kasih.


“PRIHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID-19”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(DATO' SRI Ts. MOHAMMAD HAMDAN BIN HJ. WAHID)
Ketua Pengarah,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

“CEPAT DAN MESRA”



PAM KELENGKAPAN MENENTANG KEBAKARAN (FIXED FIRE FIGHTING PUMPSET): PELAKSANAAN DAN PENGUATKUASAAN

BIL	STATUS PROJEK	STATUS PENGESAHAN PELAN M&E	KEPERLUAN/PEMATUHAN
1.	Projek Pembangunan Baru	Pelan M&E belum disahkan.	Pematuhan Pam KMK mengikut MS2616 atau setaraf (C1, C2 & C3).
2.	Projek Sedia Ada	Pelan M&E disahkan sebelum 02 Januari 2021 & BELUM dipasang di tapak	Pematuhan Pam KMK mengikut MS2616 atau setaraf (C1, C2 & C3).
		Pelan M&E disahkan sebelum 02 Januari 2021, tetapi TELAH dipasang di tapak.	Pengemukakan salinan Purchase Order (PO) & Delivery Order (DO) semasa pemeriksaan CCC. - Salinan PO/DO hendaklah mempunyai pengesahan Akuan Berkanun oleh Pesuruhjaya Sumpah.
		Pelan M&E diperakukan selepas 02 Januari 2021, sama ada TELAH atau BELUM dipasang di tapak	Pematuhan Pam KMK mengikut MS2616 atau setaraf (C1, C2 & C3).

Nota:

1. Pemasangan Pam KMK yang diuji berdasarkan MS2616 hanyalah pada sistem menentang kebakaran rekabentuk MS1910, MS1489 dan lain-lain, serta tidak dibenarkan pada pemasangan sistem menentang kebakaran rekabentuk NFPA 20.
2. Pemasangan Pam KMK yang diuji berdasarkan UL/FM hendaklah mematuhi syarat rekabentuk NFPA 20 sepenuhnya.

SENARAI EDARAN 1

YS Pengarah, Bhg Keselamatan Kebakaran, Ibu Pejabat JBPM

YS Pengarah JBPM Negeri Perlis,

YS Pengarah JBPM Negeri Kedah,

YS Pengarah JBPM Negeri Pulau Pinang,

YS Pengarah JBPM Negeri Perak,

YS Pengarah JBPM Negeri Selangor,

YS Pengarah JBPM WP Kuala Lumpur,

YS Pengarah JBPM WP Putrajaya,

YS Pengarah JBPM Negeri Negeri Sembilan,

YS Pengarah JBPM Negeri Melaka,

YS Pengarah JBPM Negeri Johor,

YS Pengarah JBPM Negeri Pahang,

YS Pengarah JBPM Negeri Terengganu,

YS Pengarah JBPM Negeri Kelantan,

YS Pengarah JBPM Negeri Sarawak,

YS Pengarah JBPM Negeri Sabah,

YS Pengarah JBPM WP Labuan,

YS Komandan, FRAM KKB

SENARAI EDARAN 2

Vice President

The Institution of Fire Engineers (UK) Malaysia Branch

28, Jalan 3/154, Taman Bukit Anggerik, Cheras,
56000 KUALA LUMPUR.

(u.p. Encik Tay Hao Giang)

email: info@ife.org.my

President

The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)

Bangunan Ingenieur, Lot 60/62,
Jalan 52/4, Peti Surat 223 (Jalan Sultan),
46720 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

(u.p. Ir. Ong Ching Loon)

email: sec@iem.org.my

President

Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM)

Suite 20-9, Menara 1MK,
No. 1, Jalan Kiara, Mont' Kiara,
50480 Kuala Lumpur

(u.p. Datuk Ir Mohd Adnan bin Mohd Nor)

email: sec@acem.com.my

President

Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM)

99L, Jalan Tandok, Bangsar,
59100 Kuala Lumpur,

(u.p. Datuk Ar. Ezumi Harzani Ismail)

email: info@pam.org.my

Fire Protection Laboratory (FPL)

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
52109 Kepong,

Selangor Darul Ehsan

(u.p. Dr. Zaihan Jalaludin/Encik Khairul Azmi Jabbar)

email: feedback@frim.gov.my

Managing Director,
SIRIM QAS International Sdn Bhd,
1 Persiaran Dato' Menteri,
40911 Shah Alam,
Selangor DE.
(u.p. Encik Mohd Azanuddin Salleh)
email: cserviceqas@sirim.my

President
Malaysian Fire Protection Association (MFPA)
No. 25-4, Block H,
Jalan PJU 1/37, Dataran Prima,
47301 Petaling Jaya,
Selangor D.E.
(u.p. Ms Michelle Hah Mei Kian)
email: office@mfpa.com.my

President,
Master Builders Association Malaysia (MBAM)
2-1, Jalan 2/109E,
Desa Business Park, Taman Desa,
58100, Off Jalan Klang Lama
Kuala Lumpur.
(u.p. Encik Foo Chek Lee)
email: ed@mbam.com.my

President,
Real Estate and Housing Developers' Association Malaysia (REHDA)
Wisma REHDA
No. 2C, Jalan SS5D/6
Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
(u.p. Dato' Ir. Soam Heng Choon)
email: secretariat@rehda.com